



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,  
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-92-01,  
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59; тел. (4012) 52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**Предписание № 37/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 94 (МАДОУ  
ЦРР д/с № 94; ИНН 3906043009, ОГРН 1023901007393) юридический адрес: 236040, г.  
Калининград, ул. 1812 года, 69

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград»  
УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора  
городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору С.В. Яшина от 10.02.2021 № 37

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 16 февраля по 26 февраля 2021 года Беликовым Юрием Владимировичем –  
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
«Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором  
городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Шевчук Ольгой Александровной – заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 94; Дидора  
Светланой Алексеевной – заместителем заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 94

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается
----------	---	--	---	---

1	2	3	4	5
		пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасности	я только выполнены
1.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет менее 1,2 м. (пом. №№ 14, 5, 9, 62, 52, 56, 45, 44, 44а, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№ 2, 7, 11, 45, 44, 28, 33, 25, 16, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
2.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из коридоров и здания составляет менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (пом. №№ 3, 16, 49, 51, 46, 20, 17, 24, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№ 12, 15, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
3.	Высота эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,9 м. (пом. №3 в соотв. с планом 1-го этажа здания)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
4.	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала в коридор менее 1,2 м. (пом. №13, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
5.	Эвакуационные выходы из групповой ячейки №8 (пом. №28, 45, в соотв. с планом 2-го этажа здания) расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее близкими гранями выходов в помещении менее половины максимальной диагонали помещения (менее 8,35 м.)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.2.16. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
6.	Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости не менее EI 15 дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	До 01.02.2022 года	

↓ обследовать с Г.Д.

		(утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 15 человек, с учётом одностороннего расположения дверей, открывающихся из помещений в коридор, составляет менее 1,2 м., а именно: 0,83 м. пом. №3; 0,7 м. пом. №46 в соотв. с планом 1-го этажа здания.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.3.4. п. 5.1.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
8.	Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.4.1. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из пом. №№ 17, 44а, в соотв. с планом 1-го этажа здания, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
10.	Расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей составляет менее 150 мм. (пом. №№3, 14, 45, 52, 62, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№2, 11, 16, 45, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173).	До 01.02.2022 года	
11.	Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов. В помещениях допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 метра от электросветильников (пом. №№14, 26, 47, 62, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№29, 37, 39, 45, в соотв. с планом 2-го этажа здания), на расстоянии менее 1 метра до систем вентиляции (пом. №62, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №37, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175).	До 01.02.2022 года	

12.	Не представлен документ, подтверждающий прохождение обучения, по программе пожарно-технического минимума руководителя организации.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 31, п. 32 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007).	До 01.02.2022 года	
13.	Не в полном объеме обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных клеток.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
14.	Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (пом. №48, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №26, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.2.24. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.02.2022 года	
15.	На пути эвакуации из групповой ячейки № 8 (пом. №№28-33, в соотв. с планом 2-го этажа здания), в коридоре (пом. №35, в соотв. с планом 2-го этажа здания) размещено оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации людей.	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
16.	В техническом подполье допущено хранение мебели и других предметов.	п.п. б) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
17.	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
18.	В пом. №25, в соотв. с планом 1-го этажа здания, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	п.п. в) п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
19.	В пом. №25, в соотв. с планом 1-го этажа здания, допущена эксплуатация электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. а) п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.02.2022 года	
20.	На путях эвакуации для декоративной отделки применен материал (сайтинг) с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие	ст. 89, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 ст. 134, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.02.2022 года	

	информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых (пом. №44а, в соотв. с планом 2-го этажа здания)			
21.	В помещениях здания для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум - сертификаты пожарной безопасности №ССПБ.PL.ОП034. В.00206, № ССПБ.PL.ОП034. В.00156)	ст. 89, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 ст. 134, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.02.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНДиПР  
по городскому округу «Город Калининград»  
УНДиПР ГУ МЧС России  
по Калининградской области –  
государственный инспектор  
городского округа «Город Калининград»  
по пожарному надзору  
Беликов Юрий Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«26» февраля 2021 года

**Предписание для исполнения получил(а):**

Шевчук Ольга Александровна –  
заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 94

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

(подпись)

«26» февраля 2021 года